

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

- 22** *RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2010, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública el proyecto de construcción de cinco líneas y doce centros de transformación en la urbanización PPRI “El Rosón”, AA.01, en el término municipal de Getafe (Getafe), solicitado por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.*

2010P449

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000 (“Boletín Oficial del Estado” de 27 de diciembre de 2000) se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica referenciada, cuyas características y datos principales se describen a continuación:

- Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.
- Ubicación de la instalación: Urbanización PPRI “El Rosón”, AA.01, en el término municipal de Getafe.
- Objeto de la instalación: Suministrar energía eléctrica a los usuarios de la zona.
- Características principales y situación en coordenadas UTM:

Referencia línea		UTM origen X-Y		Long. (m)
Actuación		UTM final X-Y		T. serv. (kV)
N.º c.	Tipo	Conductor aéreo/subterráneo		
	2010P449 ILE5244	437974	4463582	420
	Nueva	438048	4463437	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm ² , Al		
	2010P449 ILE5243	437742	4463416	1010
	Nueva	437999	4463904	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm ² , Al		
	2010P449 ILE5242	437861	4463174	120
	Nueva	437937	4463124	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm ² , Al		
	2010P449 ILE5241	437861	4463174	160
	Nueva	437937	4463124	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm ² , Al		
	2010P449 ILE5240	437861	4463174	2035
	Nueva	438076	4463784	15
1	Subterránea	/HEPRZ1-12/20 kV, 240 mm ² , Al		

Ref. centro		Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.		Protección		
2010P449 ICE5872	Nueva	2 x 630	437742	4463416	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			
2010P449 ICE5873	Nueva	2 x 630	438282	4463116	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			
2010P449 ICE5874	Nueva	2 x 630	438305	4463232	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			
2010P449 ICE5875	Nueva	2 x 630	438125	4463252	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			
2010P449 ICE5876	Nueva	2 x 630	438040	4463268	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			
2010P449 ICE5877	Nueva	2 x 630	437974	4463582	
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles			

Ref. centro	Actuación	kVA máxima	Situación X-Y UTM	
Tipo	R. transf.	Protección		
2010P449 ICE5878	Nueva	2 x 630	437978	4463588
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		
2010P449 ICE5879	Nueva	2 x 630	438108	4463598
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		
2010P449 ICE5880	Nueva	2 x 630	438146	4463699
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		
2010P449 ICE5881	Nueva	2 x 630	437807	4463513
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		
2010P449 ICE5882	Nueva	2 x 630	437498	4463666
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		
2010P449 ICE5883	Nueva	2 x 630	437887	4463650
Interior	15-20 kV/420 V	Ruptofusibles		

e) Presupuesto total: 372.180 euros.

Lo que se hace público para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F-4, y formular las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 8 de julio de 2010.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

(02/7.530/10)