

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Economía y Hacienda

- 15** *RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación de una línea subterránea y modificación de tres líneas subterráneas a 20 kV, a instalar en la calle Isla de León, sin número, del término municipal de Pozuelo de Alarcón (Madrid), solicitada por “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”.*

De acuerdo a lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, y el Decreto 70/2010 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 11 de octubre de 2010), se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación de una línea y la modificación de tres líneas a 20 kV, cuyas características son las siguientes:

2012P225

- a) Solicitante: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima Unipersonal”, con domicilio en la calle Ruy González Clavijo, número 1, 28005 Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: En la calle Isla de León, sin número, del término municipal de Pozuelo de Alarcón.
- c) Objeto de la instalación: Mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.
- d) Características principales:
 - Instalación de una línea subterránea: 2012P225-ILE 6916, de simple circuito, a 20 kV de tensión, de 671 metros de longitud, con conductor HEPRZ-1, 12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en CR “Álamos”, coordenadas UTM: X = 431104 e Y = 4477908, y final en CT “Fuente Salud-1 Pozuelo”, coordenadas UTM: X = 430683 e Y = 4477577.
 - Modificación de tres líneas subterráneas:
 - 2012P225-ILE6917, de simple circuito, a 20 kV de tensión, de 56 metros de longitud, con conductor HEPRZ-1, 12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en CT “Monte Avenida”, coordenadas UTM: X = 430264 e Y = 4477266, y final en CS “8288”, coordenadas UTM: X = 430226 e Y = 4477225.
 - 2012P225-ILE6918), de simple circuito, a 20 kV de tensión, de 147 metros de longitud, con conductor HEPRZ-1, 12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en CS “8286”, coordenadas UTM: X = 430500 e Y = 4475612, y final en CS “8284”, coordenadas UTM: X = 430486 e Y = 4475543.
 - 2012P225-ILE6919, de simple circuito, a 20 kV de tensión, de 147 metros de longitud, con conductor HEPRZ-1, 12/20 kV, de 240 milímetros cuadrados, en aluminio, con origen en CS “8285”, coordenadas UTM: X = 430500 e Y = 4475612, y final en CS “8283”, coordenadas UTM: X = 430486 e Y = 4475543.
- e) Presupuesto total: 72.479,20 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, y para que puedan ser examinados los proyectos de las instalaciones en esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, sita en Madrid, calle Cardenal Marcelo Spínola, número 14, edificio F4, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Madrid, a 23 de julio de 2012.—El Director General de Industria, Energía y Minas, Carlos López Jimeno.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Término municipal: Pozuelo de Alarcón

Número de orden	Referencia catastral	Propietario	AFECCIONES			Paraje	Naturaleza
			Servidumbre Subterránea		OT (m ²)		
			m.l.	m ²			
PA-1	0051503VK3705S0001ZL	Reyal Urbis, S.A.	55	66	165	PL VP ARPO Suelo	Urbano sin edificar
PA-2	0459806VK3705N0001XA	Julia Muñoz Barrio	18	21,6	54	PL DÍEZ 364 Suelo	Urbano sin edificar

(02/6.467/12)