

I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

- 40** *ANUNCIO de 16 de abril de 2026, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de dos líneas mixtas de 20 kV en el Sector SUP-R2 Aldovea en el término municipal de Torrejón de Ardoz, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.*

De acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 70/2010, de 7 de octubre, se somete a un período de información pública de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación referenciada, a instalar en el Sector SUP-R2 Aldovea, del término municipal de Torrejón de Ardoz, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U., cuyas características son las siguientes:

Referencia: 2025P282

- a) Solicitante: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. con domicilio en C/ Chulapos, n.º 1 de Madrid.
- b) Ubicación de la instalación: en el Sector SUP-R2 Aldovea, del término municipal de Torrejón de Ardoz.
- c) Objeto de la instalación: soterramiento de las líneas aéreas de 20 kV denominadas “3560-71-Cataluna-1” y “3560-40-Cataluna-2” entre los apoyos n.º 1132 y n.º 1136 existentes por urbanización del Sector SUP-R2 “Aldovea”.
- d) Características principales:
 - Instalación de dos nuevas líneas mixtas de 20 kV, formadas por un tramo subterráneo que conectará el nuevo apoyo n.º 1 con el nuevo apoyo n.º 2, y por un tramo aéreo con origen en el nuevo apoyo n.º 2 y fin en el apoyo n.º 1137 existente y cuyas características y ubicación —en coordenadas UTM referidas al huso 30— son:

REFERENCIA LÍNEA		UTM ORIGEN X - Y		LONG. (m)
ACTUACIÓN		UTM FINAL X - Y		T. SERV. (KV)
Nº CIRCUITOS	TIPO	CONDUCTOR AÉREO/SUBTERRÁNEO		
2025P282 ILE17356		460037	4476131	817
	SOTERRAMIENTO	460443	4476425	20
1	SUBTERRÁNEA	LA-110/HEPRZ1 12/20 kV 400 mm2 Al.		
2025P282 ILE17357		460037	4476131	817
	SOTERRAMIENTO	460443	4476425	20
1	SUBTERRÁNEA	LA-110/HEPRZ1 12/20 kV 400 mm2 Al.		

- Instalación de dos nuevos apoyos metálicos de celosía n.º 1 (C9000-20E) y n.º 2 (C9000-16E) con paso aéreo-subterráneo.
 - Desmontaje de 940 metros de conductor LA-110 entre los apoyos n.º 1132 y n.º 1137 y de 4 apoyos metálicos de celosía (n.º 1132, n.º 1134, n.º 1135 y n.º 1136).
- e) Presupuesto total: 120.312,82 euros.

La toma de vista del expediente del proyecto podrá realizarse durante el período de información pública, en formato digital, ante la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular, sita en la calle Alcalá, número 16, de Madrid, previa petición de cita en el correo

instalaciones_electricas@madrid.org , indicando en el asunto “2025P282 - Información pública”.

Quien lo desee podrá formular las alegaciones u observaciones que estime oportunas, dirigidas a la División de Instalaciones Eléctricas y Transición Energética de esta Dirección General y podrán presentarse en cualquier registro electrónico del sector público, oficinas de asistencia en materia de registros o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el interesado sea alguno de los sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos o un representante de los mismos, en cuyo caso deberá presentarse necesariamente a través de medios electrónicos.

En Madrid, a 16 de abril de 2026.—La Directora General de Transición Energética y Economía Circular, Cristina Aparicio Maeztu.

(02/6.128/26)

